

KÉTÜSZ MOSON KFT.

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 16.

E-mail: ketusz.moson@freemail.huWeb: www.ketuszmoson.hu**Ügyfélfogadás:**

Hétfő: 7h-19h

Kedd-Péntek: 7h-15h

Tel./Fax: +36-96/217-123

ÉRTESÍTÉS

A 2012. évi XC. törvény 9§(5) alapján az alábbi épület nyílt égésterű tüzelőberendezés helyisége CO érzékelő felszerelésére kötelezett:

NÉV: CÍM:

A fenti törvény 9§(5) (6) bekezdése kimondja:

(5) „A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén a kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles, amennyiben a tüzelőberendezés közösségi térben vagy vele légtérösszeköttetésben lévő helyiségekben van.”

(6) „A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt, új építésű épület akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el.”

A kéményseprő-ipari kötelező ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fenti épület érintett helyiségében **CO érzékelő nincs felszerelve**. A kötelezettség elmulasztását a 63/2012 (XII.11) BM rendelet 3§(1a) alapján 8 napon belül jelentenünk kell a tűzvédelmi hatóság felé. (Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Kirendeltsége, 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.) Ennek elkerülése érdekében kérjük 8 napon belül pótolják a hiányosságot és a kéményseprő alábbi elérhetőségén jelezze, hogy a helyszínen az újbóli ellenőrzés alkalmával tanúsítványt állíthasson ki a hiánypótlásról.

A biztonságra törekvés érdekében kérjük együttműködését .

Az értesítést átvettem: 20..... év.....hó.....nap

Jelen lévő aláírása :

Munkát végző neve:

Aláírása:

Aláírása:

Jogcíme:

Elérhetősége